

**Сводная информация  
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
КНЦ СО РАН  
IV квартал 2019г.**

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
КЛ-0,4кВ ТП-848 - здание Президиума	30.10.2019г.	08.11.2019г.	Повреждение кабельных линий при производстве земляных работ подрядчиком
2КЛ-0,4кВ ТП-848 - столовая	30.10.2019г.	08.11.2019г.	