

**Сводная информация
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
КНЦ СО РАН
2019г.**

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
КЛ-10кВ РП-111 - ТП-8033	28.01.2019г.	15.02.2019г.	Замыкание 2-х фаз на землю (поврежд.при прокладке теплотрассы)
ТП-СКТБ	27.02.2019г.	13.03.2019г.	Реконструкция РУ-10кВ
ТП-805 тр-р №1	04.03.2019г.	06.03.2019г.	Кап. ремонт оборудования с заменой трансформатора
ТП-807 тр-р №1	04.03.2019г.	06.03.2019г.	Кап. ремонт оборудования с заменой трансформатора
ТП-8038 тр-р №2	04.03.2019г.	06.03.2019г.	Кап. ремонт оборудования с заменой трансформатора
ТП-8034 тр-р №2	03.06.2019г.	05.06.2019г.	Кап.ремонт трансформатора с заменой масла
ТП-873 тр-р №1	03.06.2019г.	05.06.2019г.	Кап.ремонт трансформатора с заменой масла
ТП-8029 тр-р №1	05.06.2019г.	07.06.2019г.	Кап.ремонт трансформатора с заменой масла
КЛ-10кВ ТП-8051 - ПС-54 ф.13	22.08.2019г.	20.09.2019г.	Замыкание 2-х фаз на землю
КЛ-0,4кВ ТП-848 - здание Президиума	30.10.2019г.	08.11.2019г.	Повреждение кабельных линий при производстве земляных работ подрядчиком
2КЛ-0,4кВ ТП-848 - столовая	30.10.2019г.	08.11.2019г.	