

**Сводная информация
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
КНЦ СО РАН
3 квартал 2020г.**

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
КЛ-10кВ ТП-8028 - КТПН-8054А	13.07.2020г.	09.10.2020	Повреждение КЛ при производстве земляных работ
КЛ-6кВ ТП-885 - ТП-15ж	24.07.2020г.	26.09.2020г.	Монтаж вставки и трех соединительных муфт
КТП-8006/1	04.08.2020г.	06.08.2020г.	Ремонт трансформатора с заменой масла
ТП-868 тр-р №2	05.08.2020г.	07.08.2020г.	Ремонт трансформатора с заменой масла
ТП-897 тр-р №1	06.08.2020	10.08.2020г.	Ремонт трансформатора с заменой масла
ТП-8051 тр-р №1	07.08.2020г.	10.08.2020г.	Ремонт трансформатора с заменой масла
КЛ-6кВ РП-85 - РП-85/3	10.08.2020г.	20.08.2020г.	Монтаж концевой кабельной разделки