

**Сводные данные об аварийных отключениях
в сетях КНЦ СО РАН**

2013г.

Дата и время		Объект	Причина аварии
отключения	включения		
26.01 - 21.30	26.01 - 23.00	ж.д. №17Б, №18, №19	"земля" на ф.В на КЛ ТП-897 -ТП-873
22.02 - 06.30	22.02 - 07.00	котельная КНЦ	повреждение на кабеле 0,4кВ Рп-85 - котельная ШР-1
31.05 - 17.00	31.05 - 18.15	ж.д.№24а, №25, №26, №27, ПВС, д/с №242	разрыв предохранителя на тр-ре №1
31.05 - 17.00	31.05 - 22.00	здание Президиума КНЦ	повреждение на кабеле 10кВ РП-111 - ТП-848
13.07 - 6.00	13.07 - 9.00	ж.д.№22, №23, №24, №28	срабатывание защиты на вводном автомате ТП-8042