

**Сводные данные об аварийных отключениях  
в сетях КНЦ СО РАН**

**2014г.**

<b>Дата и время</b>		<b>Объект</b>	<b>Причина аварии</b>
<b>отключения</b>	<b>включения</b>		
17.03 - 09.30	17.03 - 14.00	технологический корпус ИБФ 2В-2Г	отключение секционного выключателя в РУ-0,4кВ РП-111

**Сводные данные об аварийных отключениях  
в сетях КНЦ СО РАН**

**2014г.  
II квартал**

В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», во 2 квартале 2014г. аварийных отключений по вине ТСО не было.

Недоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии нет.

**Сводные данные об аварийных отключениях  
в сетях КНЦ СО РАН**

**2014г.  
III квартал**

В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», в 3 квартале 2014г. аварийных отключений по вине ТСО не было.

Недоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии нет.

**Сводные данные об аварийных отключениях  
в сетях КНЦ СО РАН**

**2014г.  
IV квартал**

В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», в 4 квартале 2014г. аварийных отключений по вине ТСО не было.

Недоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии нет.