Таблица № П1.5.

Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО (региональной электрической сети)

свод

МВт

п.п.	Показатели	Базовый период					Период регулирования				
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поступление мощности в сеть , ВСЕГО	6,7953567	4,09284332	2,702513345	6,7953567	5,93829994	4,508568277	2,709381672	1,799186605	4,508568277	3,47236982
1.1.	из смежной сети, всего				6,7953567	5,93829994				4,508568277	3,47236982
	в том числе из сети										
	ВН				4,09284332					2,709381672	
	СН1				2,702513345					1,79918660539	
	СН2					5,93829994					3,47236982
1.2.	от электростанций ПЭ	1,662592405	1,13277817	0,529814235			1,044840787	0,711850028	0,3329907589		
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)										
	от других организаций	5,132764259	2,960065149	2,17269911			3,46372749	1,99753164	1,4661958465		
2.	Потери в сети	0,379783653			0,28812312	0,09166053	0,262582277			0,17019845246	0,0923838245
	то же в %	5,59			4,24	1,54	5,824			3,775	2,66
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды	0,00703000				0,00703000	0,00703000				0,00703000
4.	Полезный отпуск мощности из сети	6,41557300			0,56893360	5,84663930	4,2459860			0,8660000	3,3799860
4.1.	в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями	1,56967740				1,56967740	0,9839860				0,9839860
4.2.	Заявленная (расчетная) мощность потребителей транзита Красэнерго	4,84589560			0,56893360	4,27696190	3,262000			0,866000	2,396000
4.3.	в другие организации										

Председатель Президиума КНЦ СО РАН В.Ф.Шабанов

Начальник планово-экономического отдела КНЦ В.А.Войда