

Основные показатели производственной деятельности ТСО «КНЦ СО РАН» за январь 2017г.

1. О техническом состоянии сетей, в том числе:	Техническое состояние электрических сетей, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», является удовлетворительным
1. О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению	В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», аварийных отключений по вине ТСО не было.
2. Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии	Недоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии нет
3. О наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ	4,085МВА
4. О величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения	6кВ – 0,103МВт 10кВ – 0,72МВт
5. О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов	За период январь 2017г. ремонтные работы, связанные с ограничением электроснабжения потребителей, в электрических сетях КНЦ СО РАН не проводились
II. О технологических присоединениях к сетям «КНЦ СО РАН»	
1. Количество поданных заявок на технологическое присоединение	1
2. Объем мощности, необходимый для осуществления технологических присоединений	50,0кВт
3. Заключенные договора об осуществлении технологического присоединения	1
4. Выполненные присоединения и присоединенная мощность	-
5. Аннулированные заявки на технологическое присоединение	-
6. Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц	Заявок на перераспределение мощности не поступало

Основные показатели производственной деятельности ТСО «КНЦ СО РАН» за февраль 2017г.

1. О техническом состоянии сетей, в том числе:	Техническое состояние электрических сетей, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», является удовлетворительным
1. О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению	В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», аварийных отключений по вине ТСО не было.
2. Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии	Недоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии нет
3. О наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ	4,085МВА
4. О величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения	6кВ – 0,103МВт 10кВ – 0,72МВт
5. О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов	За период февраль 2017г. ремонтные работы, связанные с ограничением электроснабжения потребителей, в электрических сетях КНЦ СО РАН не проводились
II. О технологических присоединениях к сетям «КНЦ СО РАН»	
1. Количество поданных заявок на технологическое присоединение	2
2. Объем мощности, необходимый для осуществления технологических присоединений	30,0кВт
3. Заключенные договора об осуществлении технологического присоединения	1
4. Выполненные присоединения и присоединенная мощность	-
5. Аннулированные заявки на технологическое присоединение	-
6. Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц	Заявок на перераспределение мощности не поступало

Основные показатели производственной деятельности ТСО «КНЦ СО РАН» за март 2017г.

1. О техническом состоянии сетей, в том числе:	Техническое состояние электрических сетей, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», является удовлетворительным
1. О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению	В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», аварийных отключений по вине ТСО не было.
2. Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии	Недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии нет
3. О наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ	4,085МВА
4. О величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения	6кВ – 0,103МВт 10кВ – 0,72МВт
5. О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов	За период март 2017г. ремонтные работы, связанные с ограничением электроснабжения потребителей, в электрических сетях КНЦ СО РАН не проводились
II. О технологических присоединениях к сетям «КНЦ СО РАН»	
1. Количество поданных заявок на технологическое присоединение	1
2. Объем мощности, необходимый для осуществления технологических присоединений	100,0кВт
3. Заключенные договора об осуществлении технологического присоединения	1
4. Выполненные присоединения и присоединенная мощность	-
5. Аннулированные заявки на технологическое присоединение	-
6. Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц	Заявок на перераспределение мощности не поступало

Основные показатели производственной деятельности ТСО «КНЦ СО РАН» за апрель 2017г.

1. О техническом состоянии сетей, в том числе:	Техническое состояние электрических сетей, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», является удовлетворительным
1. О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению	В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», аварийных отключений по вине ТСО не было.
2. Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии	Недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии нет
3. О наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ	4,085МВА
4. О величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения	6кВ – 0,103МВт 10кВ – 0,72МВт
5. О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов	За период апрель 2017г. ремонтные работы, связанные с ограничением электроснабжения потребителей, в электрических сетях КНЦ СО РАН не проводились
II. О технологических присоединениях к сетям «КНЦ СО РАН»	
1. Количество поданных заявок на технологическое присоединение	-
2. Объем мощности, необходимый для осуществления технологических присоединений	-
3. Заключенные договора об осуществлении технологического присоединения	-
4. Выполненные присоединения и присоединенная мощность	-
5. Аннулированные заявки на технологическое присоединение	-
6. Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц	Заявок на перераспределение мощности не поступало

Основные показатели производственной деятельности ТСО «КНЦ СО РАН» за май 2017г.

1. О техническом состоянии сетей, в том числе:	Техническое состояние электрических сетей, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», является удовлетворительным
1. О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению	В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», аварийных отключений по вине ТСО не было.
2. Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии	Недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии нет
3. О наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ	4,085МВА
4. О величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения	6кВ – 0,103МВт 10кВ – 0,72МВт
5. О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов	За период май 2017г. ремонтные работы, связанные с ограничением электроснабжения потребителей, в электрических сетях КНЦ СО РАН не проводились
II. О технологических присоединениях к сетям «КНЦ СО РАН»	
1. Количество поданных заявок на технологическое присоединение	6
2. Объем мощности, необходимый для осуществления технологических присоединений	1742кВт
3. Заключенные договора об осуществлении технологического присоединения	2 – 1602кВт
4. Выполненные присоединения и присоединенная мощность	1-62кВт
5. Аннулированные заявки на технологическое присоединение	-
6. Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц	Заявок на перераспределение мощности не поступало