

**Сводная информация  
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
КНЦ СО РАН**

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
Кабельная линия 10кВ от ТП-897 до ТП-873	26.01.2013г.	24.06.2013г.	"Земля" на фазе В
Кабельная линия 0,4кВ РП-85 - котельная ШР-1	22.02.2013г.	30.06.2013г.	межфазное к.з., к.з.на землю
Ячейки КСО-272 РУ-10кВ РП-111 - 2шт	07.07.2013г.	31.07.2013г.	Замена масляных выключателей на вакуумные