

**Сводная информация
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
КНЦ СО РАН
I квартал 2017.**

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
ТП-8038 тр-р №1	12.01.2017г.	13.01.2017г.	Течь масла
Кабельная линия 10кВ ТП-8028 - ТП-8042	04.02.2017г.	13.02.2017г.	Порыв кабеля строителями
Кабельная линия 10кВ ТП-8028 - ТП-8042	28.03.2017г.	28.03.2017г.	Порыв кабеля строителями