

**Сводная информация
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
КНЦ СО РАН
I квартал 2017.**

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
ТП-8038 тр-р №1	12.01.2017г.	13.01.2017г.	Течь масла
Кабельная линия 10кВ ТП-8028 - ТП-8042	04.02.2017г.	13.02.2017г.	Порыв кабеля строителями
Кабельная линия 10кВ ТП-8028 - ТП-8042	28.03.2017г.	28.03.2017г.	Порыв кабеля строителями

**Сводная информация
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
КНЦ СО РАН
II квартал 2017.**

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
Кабельная линия 10кВ ТП-8028 - ТП-8042	06.04.2017г.	06.04.2017г.	Повреждение кабеля строителями

Сводная информация
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
КНЦ СО РАН
III квартал 2017.

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
Кабельная линия 10кВ ТП-8028 - ТП-ЖСК "Академик"	29.08.2017г.	27.09.2017г.	2-х фазное к.з.

**Сводная информация
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
КНЦ СО РАН
IV квартал 2017г.**

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
ТП-8029	02.10.2017г.	03.10.2017г.	ремонт оборудования 0,4кВ ТП-8029 с заменой вводных автоматов
ТП-8029 тр-р №1	02.10.2017г.	03.10.2017г.	ремонт тр-ра с доливкой масла
ТП-868 тр-р №2	27.12.2017г.	27.12.2017г.	ремонт тр-ра с доливкой масла