



Таблица 5 - Программа снижения потерь электроэнергии

Красноярский Научный Центр СО РАН
наименование предприятия

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Ответственная служба	Объем мероприятий	Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс кВт ч/%					
		начало	окончание			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Организационные мероприятия										
1.1	Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более тр-рами 6-10кВ	01.05	01.10	ККП КНЦ	4,2т час	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
1.2	Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4кв			ККП КНЦ	10шт/год	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1.3	Выявление хищений э/энергии в рез-те проведения рейдов	ежемесячно		ККП КНЦ	12шт/год	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2	Технические мероприятия										
3	Совершенствование систем расчетного и технического учета										
3.1	Проведение рейдов по выявлению неучтенной э/энергии	ежемесячно		ККП КНЦ	12шт/год	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3.2	Организация равномерного снятия показаний эл счетчиков	ежемесячно		ККП КНЦ	12шт/год	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3.3	Установка дополнительных счетчиков тех учета, ТТ			ККП КНЦ	30шт/6шт	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3.4	Составление и анализ небалансов э/энергии по ТП и РП			ККП КНЦ	12шт/год	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3.5	Контроль и анализ оплаты за э/энергию потребителями	ежеквартально		ККП КНЦ	4р/год	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3.6	Инвентаризация эл счетчиков коммкрческого учета	01.02	01.03	ККП КНЦ	1р/год	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4	Всего					2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
4.1	СПРАВОЧНО Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии					0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4.2	СПРАВОЧНО Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01


Подпись



Шабанов В.Ф.
Ф И О

Председатель Президиума КНЦ СО РАН
Должность