

Сводные данные об авариях на сетях водоснабжения

1 квартал 2016г

<b>Дата</b>	<b>Объект</b>	<b>Причина аварии</b>
15.02.2016	ПНС№2	Порыв на выходе напорной трубы, временно прокладка обводной трубы
29.02.2016	от ВК 107 до ВК-114	Порыв на участке трубопровода , установили бандаж
1.03.2016	от ВК-86 до ВК-86'	Вывели из работы участок трубы, т.к не подлежит ремонту
2.03.2016	от ВК-95 до ВК-86'	Порыв на участке трубопровода, заменили на новую трубу (более 24 часов)

**Сводные данные об авариях на сетях водоснабжения**

**2 квартал 2016г**

<b>Дата</b>	<b>Объект</b>	<b>Причина аварии</b>
<b>20.04.2016</b>	<b>ВК-44 ВК-114 до ВК-112</b>	<b>Чеканка стыка чугунного водопровода, ремонт пластикового трубопровода (от ВК-114 до ВК-112), замена муфты</b>
<b>16.06.2016</b>	<b>ВК-73</b>	<b>Чеканка стыка чугунного водопровода</b>

## **Сводные данные об авариях на сетях водоснабжения**

**3 квартал 2016г**

**На сетях, находящихся на балансе КНЦ СО РАН аварийных ситуаций в 3 квартале 2016 г не было.**

**Сводные данные об авариях на сетях водоснабжения**

**4 квартал 2016г**

**В сетях, находящихся на балансе КНЦ СО РАН аварийных ситуаций в 4 квартале 2016г не было.**