

**Сводная информация  
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
КНЦ СО РАН  
I квартал 2015г.**

За период январь - март 2015 года электросетевое оборудование в ремонт не выводилось.

**Сводная информация  
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
КНЦ СО РАН  
II квартал 2015г.**

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
Вводный автомат 0,4кВ секция №1 ТП-8051	15.05.2015г	17.06.2015г	Неселективность работы защиты

**Сводная информация  
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
КНЦ СО РАН  
III квартал 2015г.**

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
Кабельная линия 0,4кВ ТП-805 - ж.д№1	24.07.2015г	24.07.2015г	Монтаж вставки и 2-х соедин. муфт
Кабельная линия 6кВ РП-85 - РП-85/3	28.07.2015г	28.07.2015г	Монтаж вставки и 2-х соедин. муфт
ТП-8051 тр-р №1	04.08.2015г	04.08.2015г	Монтаж кабельной разделки 10кВ тр-ра
Кабельная линия 10кВ ПС-54 яч.26-28 РП-111 яч.4	08.09.2015г	08.08.2015г	Монтаж кабельной разделки
ТП-807 тр-р №2	28.09.2015г	30.09.2015г	Ремонт тр-ра с заменой масла
ТП-885 тр-р №2	29.09.2015г	30.09.2015г	Ремонт тр-ра с заменой масла



**Сводная информация  
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
КНЦ СО РАН**

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
Вводный автомат 0,4кВ секция №1 ТП-8051	15.05.2015г	17.06.2015г	Неселективность работы защиты
Кабельная линия 6кВ ТП-8078 - ТП-885	17.07.2015г	22.07.2015г	Кап.ремонт кабеля 6кВ
Кабельная линия 0,4кВ ТП-805 - ж.д№1	24.07.2015г	24.07.2015г	Монтаж вставки и 2-х соедин. муфт
Кабельная линия 6кВ РП-85 - РП-85/3	28.07.2015г	28.07.2015г	Монтаж вставки и 2-х соедин. муфт
ТП-8051 тр-р №1	04.08.2015г	04.08.2015г	Монтаж кабельной разделки 10кВ тр-ра
Кабельная линия 10кВ ПС-54 яч.26-28 - РП-111 яч.4	08.09.2015г	08.09.2015г	Монтаж кабельной разделки
Кабельная линия 6кВ РП-85 - РП-85/4	15.09.2015г	22.09.2015г	КР с заменой участка кабеля
ТП-868 тр-р №1	21.09.2015г	23.09.2015г	КР оборудования с заменой тр-ра
ТП-807 тр-р №2	28.09.2015г	30.09.2015г	Ремонт тр-ра с заменой масла
ТП-885 тр-р №2	29.09.2015г	30.09.2015г	Ремонт тр-ра с заменой масла
Кабельная линия 6кВ РП-85 - РП-85/4	07.10.2015г	15.10.2015г	Монтаж соедин. муфты и концевой разделки в РП-85/4
Яч.№4 РУ-6кВ ТП-894 (ввод 22-13)	03.12.2015г	07.12.2015г	КР с заменой ВН на ВБСК
Яч.№4 РУ-6кВ ТП-805 (ввод 22-11)	08.12.2015г	10.12.2015г	КР с заменой ВН на ВБСК
Кабельная линия 6кВ ПС-22 - ТП-805	10.12.2015г	11.12.2015г	Монтаж соедин. муфты и концевой разделки в РП-85/4