

**Сводные данные об аварийных отключениях
в сетях КНЦ СО РАН**

1 кв. 2015г.

В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО "КНЦ СО РАН", аварийных отключений по вине ТСО в 1 квартале 2015 года не было.

**Сводные данные об аварийных отключениях
в сетях КНЦ СО РАН**

II кв. 2015г.

Дата и время		Объект	Причина аварии
отключения	включения		
24.04 - 09 ³⁵	24.04 - 16 ⁰⁰	нижняя жилая зона Академгородка	отключение электроэнергии по ф.22-11, 22-13 в результате замыкания на землю КЛ ТП-807 - ТП-8078, обрыва фазы в КЛ ТП-875 - ТП-868
14.05 - 22 ³⁰	15.05 - 01 ⁰⁰	Корпус Экологии	Отключение электроэнергии по фазе А в результате разрыва предохранителя 10кВ на тр-ре №2

**Сводные данные об аварийных отключениях
в сетях КНЦ СО РАН**

III кв. 2015г.

Дата и время		Объект	Причина аварии
отключения	включения		
16.07 - 03 ⁴⁰	16.07 - 10 ⁴⁵	Корпус Экологии	2-хфазное к.з. в кабельной разделке 10кВ тр-ра №1, сгорели 2 вставки на трансформаторе

**Сводные данные об аварийных отключениях
в сетях КНЦ СО РАН**

IV кв. 2015г.

В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО "КНЦ СО РАН", аварийных отключений по вине ТСО в 4 квартале 2015 года не было.

**Сводные данные об аварийных отключениях
в сетях КНЦ СО РАН**

2015г.

Дата и время		Объект	Причина аварии
отключения	включения		
24.04 - 09 ³⁵	24.04 - 16 ⁰⁰	нижняя жилая зона Академгородка	Отключение электроэнергии по ф.22-11, 22-13 в результате замыкания на землю КЛ ТП-807 - ТП-8078, обрыва фазы в КЛ ТП-875 - ТП-868
14.05 - 22 ³⁰	15.05 - 01 ⁰⁰	Корпус Экологии	Отключение электроэнергии по фазе А в результате разрыва предохранителя 10кВ на тр-ре №2
16.07 - 03 ⁴⁰	16.07 - 10 ⁴⁵	Корпус Экологии	2-хфазное к.з. в кабельной разделке 10кВ тр-ра №1 ТП-8051, сгорели 2 вставки на трансформаторе