

Основные показатели производственной деятельности ТСО «КНЦ СО РАН» за май 2024г.

I. О техническом состоянии сетей, в том числе:		Техническое состояние электрических сетей, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», является удовлетворительным
1. О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устраниению		В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», аварийных отключений по вине ТСО не было.
2. Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии		Недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии нет
3. О наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ		3,059МВА
4. О величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения		6кВ – 0,103МВт 10кВ – 0,72МВт
5. О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов		За период май 2024г. ремонтные работы, связанные с ограничением электроснабжения потребителей, в электрических сетях КНЦ СО РАН не проводились
II. О технологических присоединениях к сетям «КНЦ СО РАН»		
1. Количество поданных заявок на технологическое присоединение		
2. Объем мощности, необходимый для осуществления технологических присоединений		
3. Заключенные договора об осуществлении технологического присоединения		
4. Выполненные присоединения и присоединенная мощность		
5. Аннулированные заявки на технологическое присоединение		
6. Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц		
Заявок на перераспределение мощности не поступало		