

**Сводная информация  
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
КНЦ СО РАН  
2020г.**

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
КЛ-6кВ ТП-894 - ПС-22 ф.13	25.03.2020г.	24.04.2020г.	Замыкание 2-х фаз на землю
РП-85/1 тр-р №2	06.05.2020г.	08.05.2020г.	Кап.ремонт трансформатора с заменой масла
РП-111 тр-р №4	12.05.2020г.	15.05.2020г.	Кап.ремонт трансформатора с заменой масла
КЛ-10кВ ТП-8028 - КТПН-8054А	13.07.2020г.	09.10.2020	Повреждение КЛ при производстве земляных работ
КЛ-6кВ ТП-885 - ТП-15ж	24.07.2020г.	26.09.2020г.	Монтаж вставки и трех соединительных муфт
КТП-8006/1	04.08.2020г.	06.08.2020г.	Ремонт трансформатора с заменой масла
ТП-868 тр-р №2	05.08.2020г.	07.08.2020г.	Ремонт трансформатора с заменой масла
ТП-897 тр-р №1	06.08.2020	10.08.2020г.	Ремонт трансформатора с заменой масла
ТП-8051 тр-р №1	07.08.2020г.	10.08.2020г.	Ремонт трансформатора с заменой масла
КЛ-6кВ РП-85 - РП-85/3	10.08.2020г.	20.08.2020г.	Монтаж концевой кабельной разделки
РП-111 РУ-10кВ	21.10.2020г.	11.12.2020г.	Замена ячеек: 2 ТСН, 2 ТН, 3 отходящие