

**Сводные данные об аварийных отключениях  
в сетях КНЦ СО РАН**

**I кв. 2016г.**

<b>Дата и время</b>		<b>Объект</b>	<b>Причина аварии</b>
<b>отключения</b>	<b>включения</b>		
31.03 - 08 <sup>15</sup>	31.03 - 10 <sup>45</sup>	част нижней жилой зоны Академгородка	отключение электроэнергии по ф.22- 11 в результате 2-х фазного к.з. и замыкания на землю КЛ ТП- 885 - ТП-8078

**Сводные данные об аварийных отключениях  
в сетях КНЦ СО РАН**

**II кв. 2016г.**

В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО "КНЦ СО РАН", аварийных отключений по вине ТСО во 2 квартале 2016 года не было.

**Сводные данные об аварийных отключениях  
в сетях КНЦ СО РАН**

**III кв. 2016г.**

<b>Дата и время</b>		<b>Объект</b>	<b>Причина аварии</b>
<b>отключения</b>	<b>включения</b>		
04.08 - 02 <sup>20</sup>	04.08 - 09 <sup>20</sup>	часть верхней жилой зоны Академгородка, ИВМ СО РАН	Отключение четной секции ПС-54 (МРСК). Отключение э/э по ф.54-34 (2- хфазное к.з. ), ф.54-14 (1-фазное замыкание на землю)

**Сводные данные об аварийных отключениях  
в сетях КНЦ СО РАН**

**IV кв. 2016г.**

В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО "КНЦ СО РАН", аварийных отключений по вине ТСО в 4 квартале 2016 года не было.