

**Сводные данные об аварийных отключениях
в сетях КНЦ СО РАН**

I кв. 2017г.

В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО "КНЦ СО РАН", аварийных отключений по вине ТСО в 1 квартале 2017 года не было.

**Сводные данные об аварийных отключениях
в сетях КНЦ СО РАН**

II кв. 2017г.

В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО "КНЦ СО РАН", аварийных отключений по вине ТСО во 2 квартале 2017 года не было.

**Сводные данные об аварийных отключениях
в сетях КНЦ СО РАН**

III кв. 2017г.

Дата и время		Объект	Причина аварии
отключения	включения		
28.08 - 16 ⁵⁵	28.08 - 21 ¹⁵	верхняя жилая зона Академгородка	Отключение э/э по ф.54-29, 54-34 в результате 2-хфазного к.з. КЛ ТП-8028 - ТП-ЖСК "Академик"

**Сводные данные об аварийных отключениях
в сетях КНЦ СО РАН**

IV кв. 2017г.

В сетях, находящихся в эксплуатации ТСО "КНЦ СО РАН", аварийных отключений по вине ТСО в IV квартале 2017 года не было.