

**Сводная информация
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
КНЦ СО РАН
3 квартал 2021г.**

Объекты	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта	Примечание
КЛ-10кВ ТП-8042 - ТП-8038	17.08.2021г.	18.08.2021г.	Повреждение КЛ при производстве земляных работ
КЛ-10кВ РП-111 яч.20 - ТП-8029	13.09.2021г.	14.09.2021г.	Повреждение КЛ при производстве земляных работ
КЛ-10кВ РП-111 яч.21 - ТП-8029	15.09.2021г.	16.09.2021г.	Повреждение КЛ при производстве земляных работ
ТП-848 тр-р №1	23.09.2021г.	24.09.2021г.	Ремонт трансформатора с заменой масла
ТП-8038 тр-р №1	27.09.2021г.	28.09.2021г.	Ремонт трансформатора с заменой масла
ТП-8042 тр-р №1	29.09.2021г.	30.09.2021г.	Ремонт трансформатора с заменой масла