

Основные показатели производственной деятельности ТСО «КНЦ СО РАН» за август 2022г.

1. О техническом состоянии сетей, в том числе:	Техническое состояние электрических сетей, находящихся в эксплуатации ТСО «КНЦ СО РАН», является удовлетворительным		
1. О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению	04.08.2022г. 11 ³⁰ – 13 ³⁷	Часть нижней жилой зоны Академгородка	Повреждение кабельной линии 6кВ ТП-894 – ТП-875 при производстве земляных работ подрядчиками ООО «Сервис +» при ремонте теплотрассы
2. Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии	557кВтч		
3. О наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ	3,059МВА		
4. О величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения	6кВ – 0,103МВт 10кВ – 0,72МВт		
5. О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов	За период август 2022г. ремонтные работы, связанные с ограничением электроснабжения потребителей, в электрических сетях КНЦ СО РАН не проводились		
II. О технологических присоединениях к сетям «КНЦ СО РАН»			
1. Количество поданных заявок на технологическое присоединение	-		
2. Объем мощности, необходимый для осуществления технологических присоединений	-		
3. Заключенные договора об осуществлении технологического присоединения	1		
4. Выполненные присоединения и присоединенная мощность	-		
5. Аннулированные заявки на технологическое присоединение	-		
6. Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц	Заявок на перераспределение мощности не поступало		